



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE**

zdp@zdp.aleksandrow.pl

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechocińska 22

tel./fax.54 282 27 45

Odolion, dnia 20 lipca 2015 r.

DUDiM. 510.7.2015

W odpowiedzi na pismo dotyczące przetargu na „Przebudowę skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim „ Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie wyjaśnia :

Pyt. 1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy sfrezować 1306 m² istniejącej nawierzchni. Zaś zgodnie z przedmiarem 1397 m². Proszę o wskazanie właściwej powierzchni frezowania i o wprowadzenie zmian do SIWZ lub do przedmiaru.

Odp. Prawidłowa ilość 1397 m².

Pyt. 2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy przy chodnikach ustawić krawężnik 15x25, zaś zgodnie z przedmiarem i przekrojami obrzeże betonowe na ławie z betonu. Proszę o podanie właściwej grubości profilu oraz o wprowadzenie odpowiednich zmian do SIWZ lub przedmiaru.

Odp. Chodnik wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem tj. od strony ulicy krawężnik na ławie 15x30 lub 15x25 przy przejściu dla pieszych. Pozycje te są ujęte i w przedmiarze i w projekcie.

Pyt. 3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać warstwę profilową na średnią grubość 6 cm, zaś zgodnie z przedmiarem i przekrojami na 5 cm (125 kg/ m²). Proszę o podanie właściwej grubości profilu oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do SIWZ lub do przedmiaru.

Odp. Profilowanie wykonać średnio 125 kg/ m²

Pyt. 4. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie obciążony finansowo za słupy dostarczone przez firmę ENEA.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie obciążony za słupy oświetleniowe.

Pyt. 5. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC16W na warstwę profilową ?

Odp. Tak zamawiający dopuszcza masę AC 16 W.

Pyt. 6. Proszę o podanie typu folii i wielkości znaków

Odp. Folia typu 2, średnie

Pyt. 7. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych ?

Odp. Tak, zgodnie z WT 2010

Pyt. 8. Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie (wyłączenie z ruchu za wyjątkiem mieszkańców i służb ratunkowych itp.) na czas robót przebudowywanego odcinka drogi.

Odp. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zorganizuje spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji i Starostwa Powiatowego celem rozwiązania powyższego problemu.